

AVISO DE DECISIÓN FINAL PARA LA OTORGACIÓN DE UN PERMISO DE AUTORIDAD PARA CONSTRUIR

POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que el Director Ejecutivo del Distrito del Aire ha otorgado permisos de Autoridad para Construir a County of Fresno para la instalación de un motor de combustión interna (IC) de reserva para uso en casos de emergencia, compatible con Nivel 4F y con una potencia de 1,220 caballos de fuerza, alimentado por diesel y equipado con un sistema de Reducción Catalítica Selectiva, un Filtro de Partículas Diesel y un Catalizador de Oxidación de Diesel que alimenta un generador eléctrico., en 1129 N Armstrong Ave, Fresno, CA.

Todos los comentarios que se recibieron siguiendo la decisión preliminar en este proyecto fueron considerados.

Los comentarios recibidos por el Distrito durante el periodo del aviso público resultaron en la corrección de la descripción del equipo para referirse al motor como un motor que cumple con el Nivel 4F. Estos cambios fueron menores y no provocaron requisitos adicionales de aviso público, ni tuvieron un impacto sobre la determinación de Mejor Tecnología de Control Disponible o en la cantidad de compensaciones requeridas para la aprobacion de este proyecto.

La revisión de la solicitud del Proyecto # C-1223902 está disponible para la inspección del público en http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm, en el DISTRITO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE DEL VALLE DE SAN JOAQUIN, 4800 ENTERPRISE WAY, MODESTO, CA 95356, y en cualquiera de las oficinas del Distrito. Para más información en Español, por favor comuníquese con el Distrito al (209) 557-6400.

NOTICE OF FINAL ACTION FOR THE ISSUANCE OF AUTHORITY TO CONSTRUCT PERMITS

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Air Pollution Control Officer has issued the Authority to Construct permit to County of Fresno for the installation of a 1,220 bhp Tier 4F compliant diesel-fired emergency standby internal combustion (IC) engine equipped with a Selective Catalytic Reduction system, Diesel Particulate Filter, and Diesel Oxidation Catalyst powering an electrical generator, at 1129 N Armstrong Ave, Fresno, CA.

All comments received following the District's preliminary decision on this project were considered.

Comments received by the District during the public notice period resulted in the correction of the equipment description to refer to the engine as a Tier 4F compliant engine. These changes were minor and did not trigger additional public notification requirements, nor did they have any impact upon the Best Available Control Technology determination or on the amount of offsets required for project approval.

The application review for Project # C-1223902 is available for public inspection at http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm, the SAN JOAQUIN VALLEY UNIFIED AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 4800 ENTERPRISE WAY, MODESTO, CA 95356, and at any other District office. For additional information, please contact the District at (209) 557-6400.