

**AVISO DE DECISIÓN FINAL  
PARA LA OTORGACIÓN DE UN PERMISO DE  
AUTORIDAD PARA CONSTRUIR**

POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que el Director Ejecutivo del Distrito del Aire ha otorgado permisos de Autoridad para Construir a Clovis Community Hospital para la instalación de un motor de combustión interna de reserva (IC) Caterpillar Modelo 3516 Nivel 2 de diésel apoderando un generador eléctrico, en 2755 Herndon Ave, Clovis.

No se recibieron comentarios siguiendo la decisión preliminar del Distrito en este proyecto.

La revisión de la solicitud del Proyecto # C-1183191 está disponible para la inspección del público en [http://www.valleyair.org/notices/public\\_notices\\_idx.htm](http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm), el DISTRITO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE DEL VALLE DE SAN JOAQUIN, 1990 EAST GETTYSBURG AVENUE, FRESNO, CA 93726, y en cualquiera de las oficinas del Distrito. Para más información en Español, por favor comuníquese con el Distrito al (559) 230-6000.

**NOTICE OF FINAL ACTION  
FOR THE ISSUANCE OF  
AUTHORITY TO CONSTRUCT PERMITS**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Air Pollution Control Officer has issued the Authority to Construct permit to Clovis Community Hospital for the installation of a 3,634 bhp Caterpillar Model 3516 Tier 2 certified diesel-fired emergency standby internal combustion (IC) engine powering an electrical generator, at 2755 Herndon Ave, Clovis.

No comments were received following the District's preliminary decision on this project.

The application review for Project # C-1183191 is available for public inspection at [http://www.valleyair.org/notices/public\\_notices\\_idx.htm](http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm), the SAN JOAQUIN VALLEY UNIFIED AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 1990 EAST GETTYSBURG AVENUE, FRESNO, CA 93726, and at any other District office. For additional information, please contact the District at (559) 230-6000.